

INBRAAKBEVEILIGING

BORG ALARMINSTALLATIE

Certificaatnummer
202507529

Locatiegegevens
Smartdc B.V.
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam



ATS Systems B.V. verklaart dat de alarminstallatie is geleverd conform de eisen uit hoofdstuk 2 van het CCV-certificatieschema leveren alarminstallaties (BORG-E).

Het certificatiemerk is toegepast onder productcertificaat K106869/03 van Kiwa FSS Certification te Zaltbommel.

Beveiligingsplan	2400194_2590232, 11-06-2025 (BORG-A Nee)
Opleveringsrapport	2400194_2590232, 27-01-2026
Aanduiding object	Bedrijfsfunctie
Leveringsomvang	Totale levering
Partiële beveiliging toegepast	Nee

	Geconstateerd	Uitgevoerd
Risicoklasse	3	3
Niveaus maatregelen	Geadviseerd	Uitgevoerd
Organisatorische maatregelen	O2	O2
Bouwkundige maatregelen	BK3	-
Compartimenteringsmaatregelen	Geen	Geen
Meeneem beperkende maatregelen	Geen	Geen
Elektronische maatregelen	EL3	EL3
Schildetectie	SD2	SD2
Alarmtransmissie	AT4	AT4
Reactie	RE3	RE3

BORG Bedrijf
ATS Systems B.V.
Kringloopweg 76
3343 LR HENDRIK IDO AMBACHT

Namens het BORG bedrijf
Bart Dekkers

Datum
27-01-2026

**Dit certificaat is 1 jaar geldig of 5 jaar indien jaarlijks onderhoud is uitgevoerd*

CERTIFICAAT